



Prot. TO-2023-0029

Spett. Comune di Vinovo
Piazza Marconi, 1
10048 - Vinovo (TO)

Oggetto: parere sulla tipologia edilizia e sull'osservanza delle prescrizioni tecnico-sportive degli impianti ai sensi dell'art. 1 della legge 729 del 02/06/39 modificata con legge n. 526 del 02/04/68.

VERBALE DI ISTRUTTORIA

Comune di: Vinovo (TO)

Progetto: Intervento di adeguamento sismico, riqualificazione energetica e realizzazione nuova palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 Vinovo

Ente realizzatore: Comune di Vinovo

Richiesta di parere del: 03/05/2023 prot. n. TO-2023-0029

Precedente parere del: 22/08/2022 prot. n. TO-2022-0009 favorevole condizionato

Indirizzo impianto: Via Sestriere 70-72 Vinovo

Tipologia impianto: Impianto di esercizio. Variante

Importo intervento: € 628.148,06

PREMESSO CHE

Il Comitato Regionale del CONI, ai sensi della Legge indicata a margine, è tenuto ad esprimere il parere di competenza, esaminati gli elaborati di progetto trasmessi in data 03/05/2023 da Sig. Andrea Guitta, con istanza prot. n. TO-2023-0029, costituiti da:

- Relazione illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Tavole di progetto.

Vista la relazione tecnica, gli elaborati grafici e la scheda allegata al progetto, il Vice Tecnico Regionale per l'impiantistica sportiva Ing. Mauro Crosio, rileva quanto segue.

A1 - TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO: nuova costruzione

A2 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO. La variante al progetto prevede la realizzazione di una nuova palestra con dimensioni in pianta 19x10 m (ridotte rispetto al progetto iniziale). Prevista installazione di: Nr. 6 spalliere; Quadro svedese, Pertica; Corda; Nr. 2 ganci per tessuto aereo.

Caratteristiche costruttive e impiantistiche nuova palestra:

- la struttura sarà gettata in opera con tamponamenti esterni realizzati in poroton con dimensioni rispettivamente di 30 e 25 cm (palestra e spogliatoi). La copertura in progetto prevede la realizzazione di una struttura in legno lamellare sulla quale verrà posizionata una struttura mista acciaio e calcestruzzo con soletta di spessore 16 cm, sulla quale verranno posizionati nell'ordine i seguenti strati: un primo strato isolante da 16 cm, un secondo strato isolante di 4 cm intervallato da una struttura in listelli 5x4 cm. Lo strato più esterno invece prevederà la posa di una lamiera grecata;
- sarà realizzato un impianto di riscaldamento del tipo a pavimento;
- pavimentazione palestra in PVC da 6,5 mm comprensivo di strato d'usura.

B - IDONEITA' TECNICO SPORTIVA E RISPONDENZA AI REGOLAMENTI DELLE COMPETENTI FEDERAZIONI SPORTIVE: si riscontra l'idoneità tecnico sportiva e la rispondenza ai regolamenti delle competenti Federazioni fatte salve le seguenti prescrizioni, in applicazione delle Norme CONI per l'impiantistica:

- le tracciature di eventuali spazi attività dovranno tenere conto di una larghezza minima delle fasce di rispetto, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, di 1,5 m;
- all'ingresso degli spogliatoi dovranno essere previste delle barriere fisse quali difesa dall'introspezione;
- le attrezzature sportive installate dovranno essere conformi alle Norme UNI applicabili.

CONSTATATO

Che l'intervento in progetto è rispondente alle prescrizioni contenute nelle Norme CONI, una volta ottemperato alle prescrizioni sopra indicate, propone di esprimere

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO n. 0029/2023

L'esame è stato effettuato unicamente sulle parti di impianto sportivo indicate a progetto tenendo conto delle norme tecniche delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate Nazionali ed Internazionali, a seconda del livello di pratica sportiva previsto, delle norme del CONI e di quelle di Legge per gli aspetti connessi alla funzionalità tecnico sportiva sopra definita.

Il parere non attesta la rispondenza ad altre normative o regolamenti che sotto qualsiasi titolo debbano essere osservati e per i quali il richiedente ha dichiarato la piena conformità: non attiene inoltre l'opportunità, la convenienza della realizzazione o la congruità dei costi.

Il parere è formulato sulle parti dell'intervento a destinazione sportiva ai sensi delle leggi 739/39, 426/68 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che in accordo con la sentenza 517/87 della Corte Costituzionale, valutando la funzionalità sportiva in base alle vigenti norme CONI per l'impiantistica sportiva e relativamente alle sole caratteristiche tecnico-sportive.

Il Vice Tecnico Regionale per l'impiantistica sportiva
Ing. Mauro Crosio



Il sottoscritto Avv. Stefano Fabio Mossino nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale CONI del Piemonte, tenuto conto di quanto indicato dal Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva, inerente il progetto di cui all'oggetto esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO n. TO-0029/2023

Torino, lì 10 Luglio 2023

Il Presidente CONI Regionale
Avv. Stefano Fabio Mossino

