



































LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

## LEGENDA SIMBOLI

	CONTATORE		PRESA RH45 - SIMB. GENERALE
	QUADRO ELETTRICO		PULSANTE UNIPOLARE - SIMBOLO GENERALE
	POZZETTO IN CLS DIM. 50X50x50mm con CHIUSSO CARRABILE.		INTERRUTTORE BIPOLARE - SIMBOLO GENERALE
	CAVIDOTTO CORRUGATO DA ESTERNO DIAM. 125mm		CONDOTTO SBARRE 3P+N 25A ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI PALESTRA - CON SPINA
	PULSANTE DI SGANCIO D'EMERGENZA		CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 375lm - AUT. 1,5h - IP42 TIPO PRODOTTO O SIMILARE
	SCATOLE DI DERIVAZIONE INCASSO dim. 29x415x270mm		CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 330lm - AUT. 3H - SA - IP65 TIPO PRODOTTO O SIMILARE
	SCATOLE DI DERIVAZIONE INCASSO dim. 192x152x70mm		CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 210lm - AUT. 1H - IP42 TIPO PRODOTTO O SIMILARE
	CANALINA METALLICA DIM. 200x75mm con COPERCHIO		CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 845lm - AUT. 2H TIPO SHAKLED O SIMILARE
	SCATOLE DI DERIVAZIONE ESTERNO 150x110x70mm		DISPENSORE DI TERRA
	CANALINA PCV A PARETE DIM. 200x60mm ESISTENTE CANALINA PCV A PARETE DIM. 200x60mm NUOVA		NODO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
	TUBAZIONE DA INCASSO PVC 32mm, 25mm Distrib. Secondaria		CORDA RAME NUOVO SEZ. 35mmq
	PUNTO ALIMENTAZIONE GENERICO - BOLLITORE PER BAGNI		CENTRALINA IMPIANTO IRAI CONVENZIONALE
	PRESA DI CORRENTE UNIVERSALE - SIMB. GENERALE		PULSANTE MANUALE IMPIANTO IRAI
	ALLARME BAGNO DISABILI: TOA - RESET - PLS TIRANTE		TARGA OTTICO ACUSTICA IMPIANTO IRAI
	PRESE CEE IP55 - 2P+T 16A e 3P+T 16A		MODULI DI USCITA PER COMANDO TOA
	RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI DI CONSOLIDAMENTO		CENTRALINO DA ESTERNO CON INT. MGF DIFF 2P 16A 0,03s

Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D. Lgs. 104/2013 e del Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT n.47 in data 03-01-2018

## PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica volta ai lavori di adeguamento  
sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione  
palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti  
sito in via Sestriere n. 70-72, Vinovo (TO); CIG  
83950652CC - CUP F28E18000210001

Porzione pianta piano terra scala 1:50

DATA:	MAGGIO 2020	ESECUTIVO
REVISIONE:		
REVISIONE:		

CAPOGRUPPO ATP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario  
Via Marconi n.27,  
15020 - Solonghella (AL)  
tel/fax: 339 1261982  
e-mail P.E.C.:  
vaccario@pec.albertovaccario.com

**MANDANTI - PROGETTISTI:**

-Studio Piessegi ingegneri ed architetti associati  
Ing. Pedrinola Fabio e Arch. Gay Maria";  
-Ing. Giacosa Alberto;  
-Ing. Pacini Francesco;  
udio Progetto Ambiente - Societa' di Ingegneria S.  
-Inq. Francesca Giorcelli

COMMITTENTE:

Comune di Vinovo  
Piazza Marconi, 1  
10048 Vinovo (TO)  
Tel: (+39)011.9620411  
Fax: (+39)011.9620430  
E-Mail: [segreteria.giunta@comune.vinovo.to.it](mailto:segreteria.giunta@comune.vinovo.to.it)  
PEC: [protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it)  
Codice fiscale: 01504430016  
Partita Iva: 01504430016

TIMBRO E FILMA

VIN EDS ES TAV.IMP 07