ORIO

ZIONALE

RIP.

Q.ESIST.

Punto Alimentazione per nuova ascensore

unto Presa asmissione dati per censore

Percorso nuova canalina PVC a vista distribuzione impianti.

EX PALESTRA

LED 39W

RIP.

1.20

Q.EX.PAL

-8

+5

-1

+1

WC

RICOVERO PASTI DA SOMMINISTRARE

WCH

REFETTORIO 02 PRIMARIA

Area di ripristino impianto elettrico per adeguamenti strutturali

Percorso canalina PVC a vista esistente distribuzione impianti.

Nuovi corpi illuminanti su punti luce esistenti.

Percorso nuova canalina PVC a vista distribuzione impianti.

C1

C2

DISIMPEGNO PRIMARIA

QGEN

QE

Centralina esistente Impianto Rivelazione Incendio manuale

Quadro Elettrico Generale Q.GEN da adeguare

Arrivo linea esistente da contatore e quadro Generale esistente

CORRIDOIO PALESTRA
23 MQ
P=31 M
h= 2,70 M

REFETTORIO INFANZIA

REFETTORIO 01 PRIMARIA

Punto di collegamento tra canalina esterna PVC a parete esistente e nuova canalina PVC.

Collegamento ad Impianto di Terra Esistente

Collegamento ad Impianto di Terra Esistente

WC PERSONALE INFANZIA

Area di ripristino impianto elettrico per adeguamenti strutturali

Percorso nuova canalina PVC a vista distribuzione impianti.

Derivazione Impianti incassati

Sistema Chiamata Disabile

Percorso nuova canalina PVC a vista distribuzione impianti.

Derivazione Impianti incassati

WC

WCH

WC M.

LED 26,4W

LED 26,4W

LED 26,4W

INGRESSO SCUOLA PRIMARIA

MOD. M701E

ALLARME INCENDIO

C1+2

OR+CR

OR+CR

Q.NUOVE AULE 2

2x16A 0.03A

2x16A 0.03A

Interruttore di protezione circuiti Luce e Forza Motrice per aula in Centralino

Pulsante di Sgancio Generale Emergenza scuola ripristinato.

Nuovo Quadro Aule in derivazione da Quadro Esistente Q.GEN

LABORATIO 01 PRIMARIA

LABORATIO 02 PRIMARIA

Derivazione canaletta PVC per alimentazione corpi illuminanti da canalina PVC di distribuzione

LEGENDA SIMBOLI

CONTATORE	PRESA RJ45 - SIMB. GENERALE
QUADRO ELETTRICO	PULSANTE UNIPOLARE - SIMBOLO GENERALE
POZZETTO IN CLS DIM. 50X50X50mm con CHIUSINO CARRABILE.	INTERRUTTORE BIPOLARE - SIMBOLO GENERALE
CAVIDOTTO CORRUGATO DA ESTERNO DIAM. ⌀25mm	CONDOTTO SBARRE 3P+N 25A ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI PALESTRA - CON SPINA
PULSANTE DI SGANCIO D'EMERGENZA	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 375lm - AUT. 1,5h - IP42 TIPO PRODIGY O SIMILARE
SCATOLE DI DERIVAZIONE INCASSO dim. 294x152x70mm	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 210lm - AUT. 3H - SA - IP65 TIPO PRODIGY O SIMILARE
SCATOLE DI DERIVAZIONE INCASSO dim. 192x152x70mm	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 210lm - AUT. 3H - IP42 TIPO PRODIGY O SIMILARE
CANALINA METALLICA DIM. 200x75mm con COPERCHIO	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A VISTA FLUSSO LUMINOSO 845lm - AUT. 2H TIPO SMARTLED O SIMILARE
SCATOLE DI DERIVAZIONE ESTERNO 150x110x70mm	DISPERSORE DI TERRA
CANALINA PCV A PARETE DIM. 200X60mm ESISTENTE CANALINA PCV A PARETE DIM. 200X60mm NUOVA	NODO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
TUBAZIONE DA INCASSO PVC 32mm, 25mm Distrib. Secondaria	CORDA RAME NUDO SEZ. 35mmq
PUNTO ALIMENTAZIONE GENERICO - BOLLITORE PER BAGNI	CENTRALINA IMPIANTO IRAI CONVENZIONALE
PRESA DI CORRENTE UNIVERSALE - SIMB. GENERALE	PULSANTE MANUALE IMPIANTO IRAI
ALLARME BAGNO DISABILI: TOA - RESET - PLS TIRANTE	TARGA OTTICO ACUSTICA IMPIANTO IRAI
PRESE CEE IP55 - 2P+T 16A e 3P+T 16A	MODULI DI USCITA PER COMANDO TOA
RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI DI CONSOLIDAMENTO	CENTRALINO DA ESTERNO CON INT. MGT DIFF 2P 16A 0,03A

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

	CORPO ILLUMINANTE TIPO PLAFONIERA POTENZA 33W - LED 3086 lm - 3000K - CRI>90 IP40 - DIM. 120x30cm
	CORPO ILLUMINANTE TIPO PLAFONIERA POTENZA 18W - LED 1774 lm - 3000K IP65
	CORPO ILLUMINANTE TIPO PLAFONIERA POTENZA 24W - LED 2555 lm - 3000K IP65
LED 39W	CORPO ILLUMINANTE TIPO PLAFONIERA POTENZA 39W - LED 5200 lm - 3000K IP66
LED 26,4W	CORPO ILLUMINANTE TIPO PLAFONIERA POTENZA 26,4W - LED 3461 lm - 3000K IP66
	CORPO ILLUMINANTE PROIETTORE POTENZA 140W 19816 lm - 4000K IP55

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VINOVO
PROVINCIA DI TORINO

Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D. Lgs. 104/2013 e del Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT n.47 in data 03-01-2018

BANDO TRIENNALE 2018-19-20
EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica volta ai lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti
sito in via Sestriere n. 70-72, Vinovo (TO);
CIG 839506652CC - CUP F28E18000210001

IMPIANTO ELETTRICO 02 - PRIMARIA

Porzione pianta piano terra scala 1:50

DATA:	MAGGIO 2020	*ESECUTIVO*
REVISIONE:		
REVISIONE:		

CAPOGRUPPO ATP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Via Marconi n.27,
15020 - Solonghello (AL)
tel/fax: 339 1261982
e-mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

MANDANTI - PROGETTISTI:

-"Studio Piessegi ingegneri ed architetti associati
Ing. Pedrinola Fabio e Arch. Gay Maria";
-Ing. Giacosa Alberto;
-Ing. Pacini Francesco;
-"Studio Progetto Ambiente - Societa' di Ingegneria S.R.L.";
-Ing. Francesca Giorcelli

TIMBRO E FIRMA

COMMITTENTE:

Comune di Vinovo
Piazza Marconi, 1
10048 Vinovo (TO)
Tel: (+39)011.9620411
Fax: (+39) 011.9620430
EMail: segreteria.giunta@comune.vinovo.to.it
PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it
Codice fiscale: 01504430016
Partita Iva: 01504430016

TIMBRO E FIRMA

VIN_EDS_ES_TAV.IMP_08

Lo studio "Arch.Alberto Vaccario" si riserva la proprietà di questo disegno a norma delle vigenti leggi. La riproduzione totale o parziale o il trasferimento a terzi sono consentiti solo previa autorizzazione scritta

UNI A0